

Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007741-1111-2	Dato for prøveudtagning 10-01-2025	Prøve start
	Produkt 0/32mm Stabiltgrus kv. II	Modtaget den 14-01-2025	Prøve slut
Produktionssted Rom Grusværk	Produktbetegnelse	Reference ID	
Fabjerg kirkevej 30, Rom		Registreret af	Mærkning
7620 Lemvig	Objekt	Udtaget af Rom	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning Vand (%)	9,6		


Kornstørrelsesfordeling
gnf.%

D60	7,986	D50	5,912	D60/D10 (U-tal)	31,3
D10	0,255				


Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	100	100	45
75	99	100	31,5
		91	22,4
50	90	80	16
30	75	60	8
15	60	41	4
		35	2
2	35	32	1
		24	0,5
		10	0,25
		4	0,125
2,0	9,0	2,3	0,063

Sigte (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8	16	22,4	31,5	45
målt gnf. %	2,3	4	10	24	32	35	41	60	80	91	100	100



Bemærkning

 Sted og dato
Århus 22-01-2025

Hanne Boye-Nielsen, Laborant
 Elektronisk signatur