

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007741-1245-1	Dato for prøveudtagning 29-02-2024	Prøve start
Produktionssted Koledhus Grusgrav Koledhusvej 5853 Ørbæk	Produkt 0/32mm Stabiltgrus kv. II	Modtaget den 01-03-2024	Prøve slut
	Produktbetegnelse sorteret og blandet bakkemateriale	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Analyseret af Kim	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	6,6		
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg) [EA]	1,5		3,0


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	10,317	D50	6,922	D60/D10 (U-tal)	39,6
D10	0,260				

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	45
75	100	100	31,5
		90	22,4
50	90	78	16
30	75	53	8
15	60	43	4
		35	2
2	35	28	1
		20	0,5
		10	0,25
		5	0,125
2,0	9,0	3,1	0,063



Bemærkning

 Sted og dato
Odense 05-03-2024

Mikkel Svendsen, Laborant
 Elektronisk signatur