

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Leverandør	Varedeklaration <b>1007741-1245-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>05-11-2020</b>	Prøve start
	Produkt <b>0/32mm Stabilgrus kv. II</b>	Modtaget den <b>06-11-2020</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Koledhus Grusgrav</b> <b>Koledhusvej</b> <b>5853 Ørbæk</b>	Produktbetegnelse <b>sorteret og blandet bakkemateriale</b>	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af <b>Kim</b>	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	<b>6,9</b>		
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg)	<b>3,01</b>		<b>3,0</b>

### Kornstørrelsesfordeling


gnf.%

D60	12,524	D50	8,170	D60/D10 (U-tal)	39,3
D10	0,319				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

100	100	100	45
75	100	97	31,5
		81	22,4
50	90	68	16
30	75	50	8
15	60	40	4
		33	2
2	35	25	1
		16	0,5
		8	0,25
		4	0,125
2,0	9,0	2,7	0,063

Sigt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8	16	31,5	45
målt gnf. %	2,7	4	8	16	25	33	40	50	68	81	97



Bemærkning

Sted og dato

**Odense 06-01-2021**

**Mikkel Svendsen, Laborant**

Elektronisk signatur