

Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007741-1237-1	Dato for prøveudtagning 12-07-2023	Prøve start
Produktionssted Sellebjerg Grusgrav Vængevej 4 5771 Stenstrup	Produkt 0/32 mm. Stabilt grus, Kvalitet II	Modtaget den 13-07-2023	Prøve slut
	Produktbetegnelse sorteret og blandes bakkemateriale	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Analyseret af Ken	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvasning og sigtning			
Vand (%)	5,6		
Knusningsgrad [EA]			
Total runde (tr), >90% overflader runde (%)	2		70
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg) [EA]	2,0		3,0

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	17,590	D50	10,391	D60/D10 (U-tal)	89,8
D10	0,196				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------



Bemærkning

Sted og dato
Odense 18-08-2023

Mikkel Svendsen

Mikkel Svendsen, Laborant
Elektronisk signatur