

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007741-1245-1	Dato for prøveudtagning 10-08-2023	Prøve start
	Produkt 0/32mm Stabilgrus kv. II	Modtaget den 11-08-2023	Prøve slut
Produktionssted Koledhus Grusgrav Koledhusvej 5853 Ørbæk	Produktbetegnelse sorteret og blandet bakkemateriale	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Analysert af kim	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	5,2		
Knusningsgrad [EA]			
Total runde (tr), >90% overflader runde (%)	11		70
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg) [EA]	1,7		3,0


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	11,335	D50	7,234	D60/D10 (U-tal)	31,2
D10	0,363				


Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	100	100	45
75	100	99	31,5
		85	22,4
50	90	72	16
30	75	51	8
15	60	44	4
		35	2
2	35	24	1
		14	0,5
		7	0,25
		4	0,125
2,0	9,0	2,8	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Odense 18-08-2023



Mikkel Svendsen, Laborant
Elektronisk signatur