



Varedeklaration  
1007925-1322 - 6 - BETON

Dekl.dato  
2024-05-16

Produkt  
0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1

Produktionsbeskrivelse  
Sømateriale

Leverandør  
NCC Industry  
RN Sten og Grus  
Stamholmen 225  
Produktionssted  
RN Sten og Grus  
Stamholmen 225  
2650 Hvidovre

2024-01-03 - 2024-12-12

Side 1(1)

	Gennemfald (%) vægt										U-tal	Methylen-	Vibrations-	Vibrations-
	D60 / D10	blå	forsøg	forsøg							D60 / D10	blå	forsøg	forsøg
Sigteserie	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8				P-dmax	W opt
Middelværdi - varedeklaration	3,0	8	37	70	85	95	95	95	100				1,74	16,3
Max værdi - grænselinie	5,0							100	100			2,5	1,84	19,3
Min værdi - grænselinie	0,0							90	90				1,64	13,3
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	g/kg	t/m3	%
5242142	2024-12-02	2,1	10	39	88	98	99	100	100	100		2,9		
5241945	2024-11-01	1,2	6	20	55	75	87	95	98	99		3,8		
5241705	2024-10-01	3,1	11	39	75	87	93	97	98	99		3,4		
5241484	2024-09-02	3,8	20	63	86	93	97	99	99	99		2,8		
5241291	2024-08-01	2,3	11	44	77	90	99	99	100	100		3,2		
5241109	2024-07-08	1,5	9	45	72	86	93	97	98	100		3,0		
5240869	2024-06-06	3,7	15	49	74	89	96	99	100	100		3,7		
5240706	2024-05-07	1,2	5	17	45	73	89	98	100	100		4,4		
5240522	2024-03-27	1,4	5	27	66	83	91	95	97	98		3,0		
5240349	2024-03-08	3,4	10	27	78	93	97	99	100	100		3,3		
Middelværdi		2,4	10	37	72	87	94	98	99	100		3,3		
standardafvigelse		1,0	4,6	14,3	13,2	7,9	4,2	1,8	1,2	0,7		0,5		
Største værdi		3,8	20	63	88	98	99	100	100	100		4,4		
Mindste værdi		1,2	5	17	45	73	87	95	97	98		2,8		
Antal analyse prøver		10										10		

Bemærkning

Sted og dato  
Avedøre 2024-12-12

NCC Industry A/S  
Laboratorie: Avedøre  
Stamholmen 225  
2650 Hvidovre

Besøgsadresse  
Hovedkontor

Telefon nr  
36780500  
Fax nr

Org.nr  
MVA nr

Email  
ulh@ncc.dk  
Internetadresse  
www.tilslag.dk

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder  
Elektronisk signatur