



Varedeklaration
1007925-1322 - 6 - BETON

Dekl.dato
2024-05-16

Produkt
0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1

Produktionsbeskrivelse
Sømateriale

Leverandør
NCC Industry
RN Sten og Grus
Stamholmen 225
Produktionssted
RN Sten og Grus
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

2023-10-01 - 2024-10-07

Side 1(1)

	Gennemfald (%) vægt										U-tal	Methylen-	Vibrations-	Vibrations-
	D60 / D10	blå	forsøg	forsøg							D60 / D10	blå	forsøg	forsøg
Sigteserie	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8				P-dmax	W opt
Middelværdi - varedeklaration	3,0	8	37	70	85	95	95	95	100				1,74	16,3
Max værdi - grænselinie	5,0							100	100		2,5	1,84	19,3	
Min værdi - grænselinie	0,0							90	90			1,64	13,3	
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	g/kg	t/m3	%
5240004	2024-01-04	1,2	4	37	70	87	95	98	99	99		2,9		
5240172	2024-02-05	1,1	5	23	57	75	85	93	96	98		3,7		
5240349	2024-03-08	3,4	10	27	78	93	97	99	100	100		3,3		
5240522	2024-03-27	1,4	5	27	66	83	91	95	97	98		3,0		
5240706	2024-05-07	1,2	5	17	45	73	89	98	100	100		4,4		
5240869	2024-06-06	3,7	15	49	74	89	96	99	100	100		3,7		
5241109	2024-07-08	1,5	9	45	72	86	93	97	98	100		3,0		
5241291	2024-08-01	2,3	11	44	77	90	99	99	100	100		3,2		
5241484	2024-09-02	3,8	20	63	86	93	97	99	99	99		2,8		
5241705	2024-10-01	3,1	11	39	75	87	93	97	98	99		3,4		
Middelværdi		2,3	10	37	70	86	94	97	99	99		3,3		
standardafvigelse		1,1	5,1	13,9	11,7	6,9	4,2	2,0	1,4	0,8		0,5		
Største værdi		3,8	20	63	86	93	99	99	100	100		4,4		
Mindste værdi		1,1	4	17	45	73	85	93	96	98		2,8		
Antal analyse prøver		10										10		

Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 2024-10-07

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr
36780500
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email
ulh@ncc.dk
Internetadresse
www.tilslag.dk

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur