



Varedeklaration
1007925 - 1323 - 6 - BETON

Dekl.dato
2024-05-16

Produkt
0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1

Produktionsbeskrivelse
Sømateriale

Leverandør
NCC Industry A/S
RN Sten og grus
Stamholmen 225

Produktionssted
Køge Sten og grus
Nordhavnsvej 22
4600 Køge

2023-10-22 - 2024-10-22

Side 1(1)

	Gennemfald (%) vægt										U-tal	Methylen-	Vibrations-	Vibrations-
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8		D60 / D10	blå	forsøg	forsøg
Sigteserie	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8				P-dmax	W opt
Middelværdi - varedeklaration	3,0	8	37	70	85	95	95	95	100				1,92	11,8
Max værdi - grænselinie	5,0							100	100			2,5	1,98	14,3
Min værdi - grænselinie	0,0							90	90				1,82	9,8
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	g/kg	t/m3	%
5241593	2024-09-16	2,1	12	35	62	79	87	92	95	97		4,3		
5241524	2024-09-05	1,2	8	27	55	76	87	94	97	100		4,4		
5241523	2024-09-04	2,0	14	44	73	88	95	98	100	100		3,7		
5241522	2024-09-04	3,2	20	53	83	95	98	99	100	100		3,5		
5241521	2024-09-03	2,3	16	49	77	90	95	98	99	100		3,5		
5241503	2024-09-03	2,4	12	38	66	81	89	94	96	98		4,1		
5241502	2024-09-02	2,6	13	37	59	74	85	93	97	98		5,0		
5241501	2024-09-02	0,3	13	37	60	77	87	95	99	100		4,6		
5240962	2024-06-18	0,6	4	17	41	62	83	97	99	100		5,2		
5240690	2024-05-03	1,4	10	46	70	84	93	98	99	100		3,2		
Middelværdi		1,8	12	38	65	81	90	96	98	99		4,2		
standardafvigelse		0,9	4,3	10,6	12,0	9,4	5,0	2,5	1,7	1,2		0,7		
Største værdi		3,2	20	53	83	95	98	99	100	100		5,2		
Mindste værdi		0,3	4	17	41	62	83	92	95	97		3,2		
Antal analyse prøver		10										10		

Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 2024-10-31

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr
36780500
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email
ulh@ncc.dk
Internetadresse
www.tilslag.dk

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur