



Varedeklaration
1007917-1322 - 6 - BETON

Produkt
0/4 mm betonsand, kl. E

Produktionsbeskrivelse
Søsand

Dekl.dato
2024-03-12

Leverandør
NCC Industry
RN Sten og Grus
Stamholmen 225

Produktionssted
RN Sten og Grus
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

2024-01-01 - 2024-11-20

Side 1(1)

Sigteserie	Gennemfald (%) vægt										Korn- densitet	Absorberet vand	Humus- indhold	Klorid- indhold	Aekvivalent alkali- indhold	Kemisk svind
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	2,8	4	5,6	VOT						
Middelværdi - varedeklaration	1,0	3	25	59	80	96	99	99	100		2,63	0,2	Lysere	0,018	0,016	0,08
Max værdi - grænselinie	3,0	5	27	75	92	99	100	100	100		2,67	0,4		0,020	0,020	0,20
Min værdi - grænselinie	0,0	0	15	55	72	89	90	99	99		2,59	0,1	Lysere			
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	Mg/m ³	%		%	%	ml/kg
5241943	2024-11-01	0,8	4	25	61	86	97	99	100	100	2,62	0,2		0,020	0,017	0,19
5241701	2024-10-01	1,0	3	27	63	86	96	98	99	99						
5241481	2024-09-02	0,8	4	27	66	87	97	99	100	100						
5241289	2024-08-01	0,5	3	21	65	87	96	98	100	100	2,61	0,3		0,020	0,017	0,08
5241111	2024-07-08	0,5	3	25	66	88	97	99	100	100						0,09
5240854	2024-06-04	0,7	4	25	62	88	97	99	100	100						0,06
5240744	2024-05-14	0,7	3	25	59	84	96	98	100	100	2,61	0,1				0,14
5240470	2024-04-02	0,7	3	26	60	84	96	98	100	100						
5240312	2024-03-04	0,4	2	26	58	83	96	98	100	100						0,09
5240151	2024-02-01	0,8	3	25	58	86	97	98	100	100	2,60	0,1	Lys. f. 1:3			0,10
Middelværdi		0,7	3	25	62	86	97	98	100	100	2,61	0,2		0,020	0,017	0,11
standardafvigelse		0,2	0,6	1,7	3,1	1,7	0,5	0,5	0,3	0,3	0,0	0,1				0,0
Største værdi		1,0	4	27	66	88	97	99	100	100	2,62	0,3				0,19
Mindste værdi		0,4	2	21	58	83	96	98	99	99	2,60	0,1				0,06
Antal analyse prøver		10									4	4	1	2	2	7

Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 2024-11-26

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr
36780500
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email
ulh@ncc.dk
Internetadresse
www.tilslag.dk

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur