

## ANALYS Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>1000004-1322-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>22-06-21</b>	Prøve start <b>22-06-21</b>
	Produkt <b>0/2 mm sand</b>	Modtaget den <b>22-06-21</b>	Prøve slut <b>22-06-21</b>
Produktionssted <b>RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre</b>	Produktbetegnelse <b>Søsand</b>	Reference nr	ID nr <b>A3</b>
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning DS/EN 1744-1 Humisindhold	Lysere		Lysere


### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60 0,374 D50 0,317 D60/D10 (U-tal) 2,4  
D10 0,154

Min- Max- Forv. Sigte-  
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
100	100	100	4
98	100	99	2
95	100	94	1
80	99	82	0,5
50	70	38	0,25
2	15	1	0,125
0,0	2,0	0,2	0,063



Bemærkning

Sted og dato  
**Avedøre 09-07-21**

*Ulla Hansen*

---

**Ulla Hansen, Laborant**  
Elektronisk signatur