

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000004 - 1323-2	Dato for prøveudtagning 05-07-21	Prøve start 06-07-21
	Produkt 0/2 mm sand	Modtaget den 06-07-21	Prøve slut 06-07-21
Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Produktbetegnelse Søsand	Reference nr	ID nr KSG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 1/2 årlig kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--


Kornstørrelsesfordeling

D60 0,356 D50 0,296 D60/D10 (U-tal) 2,4
 D10 0,151

Min- Max- Forv. Sigte-
 værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
100	100	100	4
98	100	99	2
90	100	94	1
65	85	84	0,5
20	40	42	0,25
0	15	2	0,125
0,0	2,0	0,1	0,063

Sigt (mm)
 målt gnf. %



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 09-07-21



Ulla Hansen, Laborant
 Elektronisk signatur