

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000004 - 1323-2	Dato for prøveudtagning 05-01-22	Prøve start 06-01-22
	Produkt 0/2 mm sand	Modtaget den 06-01-22	Prøve slut 06-01-22
Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Produktbetegnelse Søsand	Reference nr	ID nr KSG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 1/2 årlig kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
DS/EN 1744-1 Humisindhold	Lysere fort. 1:3		
DS/EN 1744-1 Chloridindhold (%)	0,000		
Prøvningsmetode Quantab			
Kloridindhold	0,000		
Ækvivalent alkaliindh.*0,87 (%)			


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,390	D50	0,330	D60/D10 (U-tal)	2,6
D10	0,152				

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

100	100	100	8
100	100	100	4
98	100	100	2
90	100	96	1
65	85	79	0,5
20	40	36	0,25
0	15	3	0,125
0,0	2,0	0,1	0,063



Bemærkning	Sted og dato Avedøre 07-01-22
	
	Ulla Hansen, Laborant
	Elektronisk signatur