

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000013-1322-4	Dato for prøveudtagning 31-08-2025	Prøve start 01-09-2025
	Produkt Kabelsand	Modtaget den 31-08-2025	Prøve slut 01-09-2025
Produktionssted Avedøre Sten & Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Kabelsand	Reference	ID ASG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 20 dgs kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning TERMISK RESISTIVITET ((K*m)/W) [EA]	0,584		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60 0,258 D50 0,226 D60/D10 (U-tal) 2,3
D10 0,110

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
99	100	100	4
		100	2
		100	1
		94	0,5
		59	0,25
		13	0,125
0,0	3,0	1,0	0,063

Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Fugt: 8,07
Termisk: 0,584

Sted og dato

Avedøre 04-09-2025
Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur