

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>1007871-1322-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>03-08-21</b>	Prøve start <b>03-08-21</b>
	Produkt <b>0/16mm Støbemix</b>	Modtaget den <b>03-08-21</b>	Prøve slut <b>10-08-21</b>
Produktionssted <b>RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre</b>	Produktbetegnelse <b>Støbemix</b>	Reference nr	ID nr <b>ASG</b>
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning <b>1/2 årlig kontrol</b>
		Udtaget af	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--

### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	1,424	D50	0,484	D60/D10 (U-tal)	9,6
D10	0,149				

 Min- Max- Forv. Sigte-  
værdi værdi værdi serie


Bemærkning	Sted og dato <b>Avedøre 09-08-21</b>  <b>Ulla Hansen, Laborant</b> Elektronisk signatur
------------	--