



Varedeklaration
1007925-1322 - 4 - BETON

Dekl.dato
2021-11-29

Produkt
0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1

Produktionsbeskrivelse
Sømateriale

Leverandør
NCC Industry
RN Sten og Grus
Stamholmen 225

Produktionssted
RN Sten og Grus
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

2023-11-01 - 2023-11-13

Side 1(1)

	Gennemfald (%) vægt										U-tal	Methylen-	Vibrations-	Vibrations-
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8		D60 / D10	blå	forsøg	forsøg
Sigteserie	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8				P-dmax	W opt
Middelværdi - varedeklaration	3,0	8	37	70	85	95	95	95	100				1,76	14,0
Max værdi - grænselinie	5,0							100	100			2,5	1,81	15,5
Min værdi - grænselinie	0,0							90	90				1,71	12,5
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	g/kg	t/m3	%
5232272	2023-11-04	0,7	6	30	53	74	83	89	92	98		4,6		
5232278	2023-11-05	0,9	7	55	79	90	95	98	99			2,3		
5232287	2023-11-06	0,8	6	44	72	93	98	99	100	100		2,9		
5232292	2023-11-07	1,3	8	49	81	94	98	99	100	100		2,6		
5232301	2023-11-08	1,4	10	62	86	94	96	98	99	100		2,0		
5232306	2023-11-09	0,9	8	58	85	96	99	100	100	100		2,0		
5232313	2023-11-10	1,5	10	61	84	94	98	99	100	100		2,0		
5232316	2023-11-11	0,8	6	50	79	91	97	99	100	100		2,5		
5232321	2023-11-12	3,5	15	39	62	79	90	97	99	100		4,9		
5232326	2023-11-13	1,0	6	58	87	96	99	100	100	100		2,0		
Middelværdi		1,3	8	51	77	90	95	98	99	90		2,8		
standardafvigelse		0,8	2,9	10,4	11,3	7,5	5,1	3,2	2,5	31,6		1,1		
Største værdi		3,5	15	62	87	96	99	100	100	100		4,9		
Mindste værdi		0,7	6	30	53	74	83	89	92	98		2,0		
Antal analyse prøver		10										10		

Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 2023-11-13

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr
36780500
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email
ulh@ncc.dk
Internetadresse
www.tilslag.dk

Eise Iisø Larsen.

Eise Iisø Larsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur