



Varedeklaration
1007925-1322 - 4 - BETON

Dekl.dato
2021-11-29

Produkt
0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1

Produktionsbeskrivelse
Sømateriale

Leverandør
NCC Industry
RN Sten og Grus
Stamholmen 225
Produktionssted
RN Sten og Grus
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

2022-01-01 - 2023-10-23

Side 1(1)

	Gennemfald (%) vægt										U-tal	Methylen-
											D60 / D10	blå
Sigteserie	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8			
Middelværdi - varedeklaration	3,0	8	37	70	85	95	95	95	100			
Max værdi - grænselinie	5,0							100	100			2,5
Min værdi - grænselinie	0,0							90	90			
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	g/kg
5230001	2023-01-02	0,3	2	19	63	87	95	99	100	100		2,6
5230226	2023-02-02	2,8	8	38	79	93	97	99	100	100		2,9
5230450	2023-03-01	1,8	6	51	89	99	100	100	100	100		2,3
5230707	2023-04-03	2,7	8	49	82	94	98	99	99	100		2,6
5230839	2023-05-01	2,5	7	41	75	94	98	99	100	100		2,9
5231066	2023-06-01	1,9	11	45	74	86	94	97	99	100		3,1
5231322	2023-07-03	2,4	8	38	71	87	94	98	99	100		3,1
5231578	2023-08-01	2,2	7	34	76	90	95	97	98	99		2,9
5231812	2023-09-01	1,7	7	23	60	81	91	96	98	99		3,4
5232054	2023-10-02	1,9	6	24	54	75	87	94	98	100		4,2
Middelværdi		2,0	7	36	72	89	95	98	99	100		3,0
standardafvigelse		0,7	2,3	11,1	10,6	7,0	3,8	1,8	0,9	0,4		0,5
Største værdi		2,8	11	51	89	99	100	100	100	100		4,2
Mindste værdi		0,3	2	19	54	75	87	94	98	99		2,3
Antal analyse prøver		10									10	1

Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 2023-10-23

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr
36780500
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email
ulh@ncc.dk
Internetadresse
www.tilslag.dk

Camilla Maria Holm, Laborant
Elektronisk signatur