

## ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>1007871-1322-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>03-06-2024</b>	Prøve start <b>13-06-2024</b>
	Produkt <b>0/16mm Støbemix</b>	Modtaget den <b>13-06-2024</b>	Prøve slut <b>13-06-2024</b>
Produktionssted <b>RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre</b>	Produktbetegnelse <b>Støbemix</b>	Reference	ID <b>ASG</b>
	Objekt	Registreret af	Mærkning <b>Halvårs prøve</b>
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning			
Empty space for the test result table content			

### Kornstørrelsesfordeling


gnf.%

D60	3,127	D50	0,809	D60/D10 (U-tal)	19,4
D10	0,162				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	25
100	16
94	11,2
82	8
68	5,6
62	4
57	2
54	1
44	0,5
25	0,25
4	0,125
0,9	0,063

Sigte (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	25
målt gnf. %	0,9	4	25	44	54	57	62	68	82	94	100	



Bemærkning

Sted og dato  
**Avedøre 26-06-2024**

*Ulla Hansen*

---

**Ulla Hansen, Laborant**  
 Elektronisk signatur