

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007741-1358-5	Dato for prøveudtagning 16-12-2025	Prøve start 16-12-2025
	Produkt 0/32mm Stabiltgrus kv. II	Modtaget den 16-12-2025	Prøve slut
Produktionssted Tjæreby Grusgrav Tjærebyvej 125 4000 Roskilde	Produktbetegnelse	Reference	ID Tjæreby
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	7,7		

Kornstørrelsesfordeling


gnf. %

D60 9,228 D50 5,151 D60/D10 (U-tal) 34,8
D10 0,265

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	45
75	100	100	31,5
		86	22,4
30	90	73	16
30	75	58	8
15	60	47	4
		39	2
2	35	30	1
		18	0,5
		9	0,25
		6	0,125
2,0	9,0	4,3	0,063

Sigte (mm)
målt gnf. %



Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 18-12-2025

Cecilie Demring Egegaard, Laborant

Elektronisk signatur