

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007919-1358-1	Dato for prøveudtagning 08-05-2025	Prøve start 09-05-2025
	Produkt 0/8mm Bakkegrus	Modtaget den 08-05-2025	Prøve slut 09-05-2025
Produktionssted Tjæreby Grusgrav Tjærebyvej 125 4000 Roskilde	Produktbetegnelse	Reference	ID Tjæreby
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	6,4		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60 0,934 D50 0,735 D60/D10 (U-tal) 9,9
D10 0,094

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	16
98	100	100	11,2
85	100	100	8
		88	4
		80	2
		63	1
		38	0,5
		20	0,25
		12	0,125
0,0	9,0	8,3	0,063

Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 09-05-2025

Annika Myrhdal Baasch, Laborant

Elektronisk signatur