

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007919-1358-1	Dato for prøveudtagning 23-06-2025	Prøve start 23-06-2025
	Produkt 0/8mm Bakkegrus	Modtaget den 23-06-2025	Prøve slut 24-06-2025
Produktionssted Tjæreby Grusgrav Tjærebyvej 125 4000 Roskilde	Produktbetegnelse	Reference	ID Tjæreby
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	7,3		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	1,222	D50	0,837	D60/D10 (U-tal)	14,2
D10	0,086				

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	16
98	100	99	11,2
85	100	95	8
		82	4
		71	2
		57	1
		36	0,5
		19	0,25
		12	0,125
0,0	9,0	8,6	0,063

Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 24-06-2025

Annika Myrhdal Baasch, Laborant

Elektronisk signatur