

Leverandør NCC Industry A/S	Varedeklaration 1007741-1358 - 5 - VEJ	Fra dato 2025-10-06	Erstatter 2025-07-07
Produktionssted Tjæreby Grusgrav Tjærebyvej 125 4000 Roskilde	Produkt 0/32SGII		
	Produktbetegnelse 0/32mm Stabiltgrus kv. II		
	Produktbetegnelse		
	Attest metode Rullende kontrol		


Egenskab / prøvemethode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 933-5 Total runde (Ctr), >90% overflader runde	25,0		70,0
DS/EN 933-9 Methylenblå	1,2		3
DS/EN 13286-5 Vibrationsbord (Mg/m³)	2,11	2,05	2,15
DS/EN 13286-5 Vibrationsbord W opt (%)	8,4	7,0	9,5

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10
D50

Min- Max- Middel Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	45
75	100	98	31,5
		81	22,4
30	90	68	16
30	75	54	8
15	60	42	4
		34	2
2	35	25	1
		15	0,5
		7	0,25
		4	0,125
2,0	9,0	3,0	0,063



Linda de Sparra Terkelsen
Elektronisk signatur

Bemærkning

Kategori: GE, OC 75, LF2 / UF9, CNR/70
Fraktionsindhold:

4-8mm: min: 5% max: 35%

8-16mm: min: 5% max: 35%

ht. AAB (2023) er der ingen krav til MB hvis finstof <5%

er også gældende for
varenr.TJRE-1009422-1358