

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer Oliehavnsvej 28 8000 Århus C	Varedeklaration 1007780-1115 - 2 - BETON	Fra dato 2024-08-20	Erstatter 2020-01-16
Produktionssted Siem Grusgrav Siem Skovvej 18 9575 Terndrup	Produkt 8/16P		
	Produktbetegnelse 8/16 mm ærtesten, kl. P		
	Produktbetegnelse Vasket og sorteret bakkemateriale		
	Attest metode Metode A - Princip 2 : Rullende kontrol		


Egenskab / prøvemethode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet, VOT (Mg/m ³)	2,49	2,44	2,54
DS/EN 1097-6 Vandabsorption (%)	2,6	2,0	3,6
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0		0
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0		0

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10
D50

Min- Max- Middelt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	31,5
98	100	100	22,4
85	99	95	16
0	20	6	8
0	4	1	4
0,0	1,0	0,2	0,063




Bemærkning

Kategori : Gc85/20, f1,5
CE-Mærkning www.tilslag.dk

Hanne Boye-Nielsen, Laborant
Elektronisk signatur

Lette korn 2400, : Testet på 1 prøve 21,7%



Dancert (1073-CPR-G001) har attesteret
under system 2+ at produktet opfylder kravene
Produktet opfylder krav i overensstemmelse
til tilslagsmaterialer, se www.tilslag.dk