

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer Region Fyn/Sønderjylland Energivej 36, 5260 Odense S	Varedeklaration 1007780-1245 - 4 - BETON	Fra dato 2022-07-05	Erstatter 2022-03-18
Produktionssted Koledhus Grusgrav Koledhusvej 5853 Ørbæk	Produkt 8/16P		
	Produktbetegnelse 8/16 mm ærtesten, kl. P		
	Produktbetegnelse Sorteret og vasket		
	Attest metode Princip 2: Rullende kontrol		


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet, VOT (Mg/m ³)	2,49	2,45	2,53
DS/EN 1097-6 Vandabsorption (%)	3,7	3,2	4,2
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0		0
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0		0

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10
D50

Min- Max- Middelt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100			
100	100	100	
100	100	100	31,5
100	100	100	22,4
85	100	95	16
40	70	55	11,2
0	20	9	8
0	2	0	4
0,0	1,5	0,1	0,063



Bemærkning
Tørsigtet
Kategori GC85/20, f1,5

Mikkel Svendsen, Laborant
Elektronisk signatur



Dancert (1073-CPR-G001) har attesteret
under system 2+ at produktet opfylder kravene
Produktet opfylder krav i overensstemmelse
til tilslagsmaterialer, se www.tilslag.dk