

Leverandør NCC industry, Råstoffer Oliahavsvej 28 800 Århus C	Varedeklaration 1007812-1120 - 2 - BETON	Fra dato 2023-01-06	Erstatter 2022-11-09
Produktionssted Århus Sten og Grus Oliahavsvej 28 800 Århus C	Produkt 4/8-A		
	Produktbetegnelse 4/8 mm perlesten, kl. A		
	Produktbetegnelse Vasket og jigget Nordsømateriale		
	Attest metode Metode A - Princip 2 : Rullende kontrol		


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -VOT (Mg/m ³)	2,67	2,59	2,67
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -Tør (Mg/m ³)	0,90	0,60	1,20
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0,021		0,024
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0,018		0,021
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2400 (%)	0,5		1,0
Alkaliempfindliche bestandteile (%)	1,0		3,0

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

 D60 : D10
D50

 Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100			
100	100		
100	100		
85	100	100	11,2
85	100	94	8
7	20	9	4
0	2	1	2
0	1	0	1
0,0	1,4	0,0	0,063


Hanne Boye-Nielsen, Laborant
Elektronisk signatur

 Bemærkning
Tørsigtet
Kategori: GC 85/20, f1,5

 2022:TK-84 vægtet for andel<4 mm = 0,19 ml/ kg
2023:TK-84 vægtet for andel<4 mm = 0,00 ml/ kg
Anslået værdi i intervallet 0,00-0,19 ml/kg

Dancert (1073-CPR-G001) har attesteret under system 2+ at produktet opfylder kravene i DS/EN 12620 samt DS/EN 206 DK NA krav til tilslagsmaterialer, se www.tilslag.dk