

Leverandør	Varedeklaration	Fra dato	Erstatter
NCC industry, Råstoffer	1007813-1120 - 8 - BETON	2025-08-04	2025-03-06
Oliehavnsvej 28	Produkt		
800 Århus C	2/8 MM PERLESTEN		
Produktionssted	Produktbetegnelse		
Århus Sten og Grus	2/8 mm Perlesten Kl.M		
Oliehavnsvej 28	Produktbetegnelse		
800 Århus C	Sorteret materiale fra Jyske rev		
	Attest metode		
	Princip 2: Rullende kontrol		

Egenskab / prøvemethode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet, VOT (Mg/m³)	2,65	2,61	2,69
DS/EN 1097-6 Vandabsorption (%)	0,7	0,6	1,0
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0,023		0,024
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0,02		0,021
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2400 (%)	0,8		5,0
TI-B 75 Kritisk absorption	1,2		2,5


EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10

D50

Min- Max- Middel Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	16
100	100	100	11,2
85	99	96	8
42	72	57	5,6
20	40	30	4
9	19	14	2,8
0	10	5	2
0	1	1	1
0,0	1,0	0,1	0,063



Bemærkning

Kategori : Gc 85/20, f1,5
2024T:K-84 vægtet for andel < 4 mm = 0,00 ml/ kg
Anslået værdi i intervallet 0,00-0,19 ml/kg

ITT rapport, se www.tilslag.dk

Mikkel Svendsen, Laborant



Dancert (1073-CPR-G001) har attesteret
under system 2+ at produktet opfylder kravene
Produktet opfylder krav i overensstemmelse
til tilslagsmaterialer, se www.tilslag.dk