

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer Energivej 36 5260 Odense S	Varedeklaration 1007814-1237 - 1 - BETON	Fra dato 2020-05-06	Erstatter 2019-11-01
Produktionssted Sellebjerg Grusgrav Vængevej 4 5771 Stenstrup	Produkt 4/8M		
	Produktbetegnelse 4/8 mm perlesten kl. M.		
	Produktbetegnelse Sorteret vasket og jigget bakkemateriale		
	Attest metode Princip 2: Rullende kontrol		


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -VOT (Mg/m ³)	2,60	2,56	2,64
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -Absorption (%)	1,6	1,4	1,8
DS/EN 933-4 Formindeks	5		10
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0		0
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0		0
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2400 (%)	3,0		5,0
TI-B 75 Kritisk absorption	1,0		2,5

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10
D50

Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	
100	100	100	16
100	100	100	11,2
85	100	95	8
35	65	50	5,6
1	15	8	4
0	2	1	2
0	1	0	0,25
0,0	1,0	0,2	0,063



Bemærkning

Tørsigtet
Kategori GC85/20, f1,5
TK-84, vægtet for hele kornkurven,
mL/kg=0,01
TK-84, vægtet for andel <4 mm,
mL/kg= 0,13
ITT-rapport, se www.tilslag.dk
Erstatter 14021-37 - 4 - BETON

*** SERVICE - SUPPORT ***



Dancert (1073-CPR-G001) har attesteret
under system 2+ at produktet opfylder kravene
i DS/EN 12620 samt DS/EN 206 DK NA krav
til tilslagsmaterialer, se www.tilslag.dk

NCC Industry A/S, Råstoffer	Besøgsadresse	Telefon nr	Org.nr	Email
Laboratorie: Fyn				miksve@ncc.dk
Energivej 36	Hovedkontor	Fax nr	MVA nr	Internetadresse
5260 Odense S				www.tilslag.dk