

Leverandør <b>NCC Industry A/S, Råstoffer</b> Oliehavnsvej 28 8000 Århus C	Varedeklaration <b>1007912-1115 - 3 - BETON</b>	Fra dato <b>2021-06-17</b>	Erstatter <b>2020-07-29</b>
Produktionssted <b>Siem Grusgrav</b> <b>Siem Skovvej 18</b> <b>9575 Terndrup</b>	Produkt <b>0/2AVASKET</b>		
	Produktbetegnelse <b>0/2 mm Betonsand klasse A, vasket</b>		
	Produktbetegnelse <b>Sorteret og vasket bakkesand</b>		
	Attest metode <b>Princip 1: Bunkekontrol</b>		


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -VOT (Mg/m <sup>3</sup> )	2,64	2,60	2,68
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -Absorption (%)	0,1	0,0	0,5
DS/EN 1744 Humusindhold	Lysere		Lysere
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0		0,0028
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0		0,0018
TK-84 Kemisk svind (ml/kg)	0,23		0,30

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10  
D50

Min- Max- Forv. Sigte-  
værdi værdi værdi serie

100			
100	100	100	4
100	100	100	2,8
94	100	100	2
87	97	92	1
67	77	72	0,5
20	36	29	0,25
0	6	2	0,125
0,0	0,3	0,1	0,063



Bemærkning  
Kategori : GF85,f3

CE-mærkning [www.tilslag.dk](http://www.tilslag.dk)

Hanne Boye-Nielsen, Laborant  
Elektronisk signatur

Dancert (1073-CPR-G001) har attesteret  
under system 2+ at produktet opfylder kravene  
i DS/EN 12620 samt DS/EN 206 DK NA krav  
til tilslagsmaterialer, se [www.tilslag.dk](http://www.tilslag.dk)

Bunke 3

