

Leverandør NCC Industry A/S Råstoffer Oliehavnsvej 28 8000 Århus C	Varedeklaration 1007916-1115 - 1 - BETON	Fra dato 2020-01-16
Produktionssted Siem Grusgrav Siem Skovvej 9575 Terndrup	Produkt 0/4PTØRHARPET	
	Produktbetegnelse 0/4 mm sand klasse P, tørharpet	
	Produktbetegnelse Sorteret smeltevandssand	
	Attest metode Metode A - Princip 2 : Rullende kontrol	


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -VOT (Mg/m³)	2,65	2,61	2,69
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -Absorption (%)	0,3	0,0	0,7
DS/EN 1744 Humusindhold	Lysere		Lysere
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0		0,0025
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0		0,0021

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10
D50

Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

98	100	100	8
98	100	100	5,6
92	100	99	4
82	99	95	2
81	95	88	1
64	78	71	0,5
28	42	35	0,25
2	13	8	0,125
0,0	5,0	3,3	0,063



Bemærkning
Kategori Gf 85 , f10

CE: www.tilslag.dk

Erstatter 14110-15-5

Hanne Boye-Nielsen, Laborant
Elektronisk signatur

Dancert (1073-CPR-G001) har attesteret
under system 2+ at produktet opfylder kravene
i DS/EN 12620 samt DS/EN 206 DK NA krav
til tilslagsmaterialer, se www.tilslag.dk

