


Leverandør	Varedeklaration	Fra dato	Erstatter
NCC Industry	1007916-1322 P sand - 4 - BETON	2025-11-20	2024-03-12
Avedøre Sten & Grus	Produkt		
Stamholmen 225	0/4-P		
Produktionssted	Produktbetegnelse		
Avedøre Sten & Grus	0/4mm Betonsand, kl.P		
Stamholmen 225	Produktbetegnelse		
2650 Hvidovre			
	Attest metode		
	Princip 2: Rullende kontrol		

Egenskab / prøvemethode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet, VOT (Mg/m³)	2,63	2,59	2,67
DS/EN 1097-6 Vandabsorption (%)	0,2	0,1	0,4
DS/EN 1744 Humusindhold	Lysere		Lysere
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0,018		0,02
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0,016		0,02

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

Min- Max- Middelt
værdi værdi værdi serie

99	100	100	5,6
99	100	99	4
90	100	99	2,8
89	99	96	2
75	95	80	1
60	80	59	0,5
25	37	25	0,25
0	5	3	0,125
0,0	3,0	1,0	0,063



Bemærkning

Kornstørrelsefordeling udført ved hjælp af Camsizer (DIA)

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur



Dancert (1073-CPR-G001) har attesteret
under system 2+ at produktet opfylder
krav til tilslagsmaterialer i overensstemmelse
med DS/EN 12620 og DS 206 Anneks E

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr
36780500
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email
linda.terkelsen@ncc.dk
Internetadresse
www.tilslag.dk