


Leverandør	Varedeklaration	Fra dato	Erstatter
NCC Industry A/S	1007917 - 1323 - 7 - BETON	2025-10-23	2024-03-12
Stamholmen 225	Produkt		
2650 Hvidovre	0/4-E		
Produktionssted	Produktbetegnelse		
Køge Sten og grus	0/4 mm betonsand, kl. E		
Nordhavnsvej 22	Produktbetegnelse		
4600 Køge	Søsand		
	Attest metode		
	Princip 2: Rullende kontrol		

Egenskab / prøvemethode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet, VOT (Mg/m³)	2,63	2,59	2,67
DS/EN 1097-6 Vandabsorption (%)	0,2	0,1	0,4
DS/EN 1744 Humusindhold	Lysere		Lysere
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0,018		0,02
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0,016		0,02
TK-84 Kemisk svind (ml/kg)	0,08		0,20

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING



Lars Møller Nielsen

Bemærkning

Kornstørrelsefordeling udført ved hjælp af Camsizer (DIA)

Lars Møller Nielsen, Geolog
Elektronisk signatur



Dancert (1073-CPR-G001) har attesteret
under system 2+ at produktet opfylder kravene
Produktet opfylder krav i overensstemmelse
til tilslagsmaterialer, se www.tilslag.dk

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr
36780500
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email
linda.terkelsen@ncc.dk
Internetadresse
www.tilslag.dk