

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer	Varedeklaration 1007925-1137 - 1 - BETON	Fra dato 2025-06-27
Produktionssted Bandholm Søplads Havnepladsen nr. 9 4941 Bandholm	Produkt 0/8 BSG I	
	Produktbetegnelse 0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1	
	Produktbetegnelse Sømateriale	

Egenskab / prøvemethode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 933-9 Methylenblå			2,5
DS/EN 13286-5 Vibrationsbord (Mg/m³)	1,74	1,64	1,84
DS/EN 13286-5 Vibrationsbord W opt (%)	16,3	13,3	19,3



EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10 3,0

D50

Min- Max- Middel Sigte-
værdi værdi værdi serie

90	100	100	8
90	100	95	5,6
		95	4
		95	2
		85	1
		70	0,5
		37	0,25
		8	0,125
0,0	5,0	3,0	0,063

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur

Bemærkning

Iht. AAB (dec. 2023) er der ingen krav til MB for Bundsikringsgrus kv.I, hvis finstof < 5%.