

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer Oliehavnsvej 28 8000 Århus C	Varedeklaration 1009344-1115 - 2 - BETON	Fra dato 2024-08-16	Erstatter 2020-01-16
Produktionssted Siem Grusgrav Siem Skovvej 18 9575 Terndrup	Produkt 4/11		
	Produktbetegnelse 4/11 mm kl. P		
	Produktbetegnelse Sorteret og vasket bakkemateriale		
	Attest metode Metode A - Princip 2 : Rullende kontrol		


Egenskab / prøvemethode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet, VOT (Mg/m ³)	2,49	2,45	2,55
DS/EN 1097-6 Vandabsorption (%)	3,4	2,9	3,9
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0		0
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0		0

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10
D50

Min- Max- Middelt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	16
99	100	100	11,2
76	96	92	8
13	27	19	5,6
0	10	2	4
0	5	1	2
0,0	1,5	0,2	0,063



Bemærkning

Kategori : Gc 85/20 f1,5
CE : www.tilslag.dk

Hanne Boye-Nielsen, Laborant



Dancert (1073-CPR-G001) har attesteret
under system 2+ at produktet opfylder kravene
Produktet opfylder krav i overensstemmelse
til tilslagsmaterialer, se www.tilslag.dk