

Leverandør	Varedeklaration <b>1009345-1112 - 1 - ---</b>	Fra dato <b>2020-05-01</b>
Produktionssted <b>Vestbirk grusgrav Ryvej 59A 8752 Østbirk</b>	Produkt <b>KABELSAND</b>	Produktbetegnelse <b>Kabelsand</b>


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi

## EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10  
D50

Min- Max- Forv. Sigte-  
værdi værdi værdi serie

100	100	16
100	100	11,2
100	100	8
100	100	5,6
100	100	4
96	100	2
84	100	1
57	100	0,5
18	100	0,25
2	100	0,125
9,0	100	0,063



Hanne Boye-Nielsen, Laborant  
Elektronisk signatur

Bemærkning

Termisk Resistivitet 0,7 mK/W Max 0,8 mK/W

U-tal gennemsnit :3,0 ,Max :3