

Leverandør NCC Industry RN Sten og Grus Stamholmen 225	Varedeklaration 1007802-1322 ASFALT - 1 - ASFALT	Fra dato 2024-06-01
Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produkt 16/25 P	
	Produktbetegnelse 16/25 mm Nøddesten KI.P	
	Produktbetegnelse Sømateriale	
	Attest metode Princip 2: Rullende kontrol	


Egenskab / prøvemethode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet, VOT (Mg/m ³)	2,60	2,56	2,64
DS/EN 1097-6 Vandabsorption (%)	1,3	0,8	1,8
DS/EN 933-4 Formindeks	10		25
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0,012		0,02
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0,01		0,02

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10
D50

Min- Max- Middelt
værdi værdi værdi serie

100	100	100	
100	100	100	32
88	100	99	25
88	98	95	22,4
10	20	15	16
0	5	2	11,2
0	5	2	8
0	5	2	4
0	2	1	2
0	1	0	0,25
0,0	1,0	0,0	0,063



Bemærkning

Ulla Hansen

Ulla Hansen, Laborant
Elektronisk signatur

Produceret i henhold til DS/EN 13043,
se www.tilslag.dk