

Leverandør NCC Industry A/S RN Sten & Grus Stamholmen 225	Varedeklaration 14010-16 P sand - 2 - BETON	Fra dato 2023-08-10	Erstatter 2022-05-03
Produktionssted NCC Prøvestenen B vej 8 2300 København S	Produkt 0/4-P		
	Produktbetegnelse 0/4mm Betonsand, kl.P		
	Produktbetegnelse		
	Attest metode Princip 2: Rullende kontrol		


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet, VOT (Mg/m³)	2,63	2,59	2,67
DS/EN 1097-6 Vandabsorption (%)	0,2	0,1	0,4
DS/EN 1744 Humusindhold	Lysere		Lysere
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0,018		0,02
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0,016		0,02

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10
D50

Min- Max- Middelt Sigte-
værdi værdi værdi serie

97	100	100	5,6
97	100	99	4
90	100	99	2,8
89	99	96	2
72	92	80	1
55	75	59	0,5
15	27	25	0,25
0	5	3	0,125
0,0	3,0	1,0	0,063



Bemærkning

Ulla Hansen

Ulla Hansen, Laborant
Elektronisk signatur



Dancert (1073-CPR-G001) har attesteret
under system 2+ at produktet opfylder kravene
Produktet opfylder krav i overensstemmelse
til tilslagsmaterialer, se www.tilslag.dk