

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 10000035 - 1323-3	Dato for prøveudtagning 06-07-2024	Prøve start 06-07-2024
	Produkt 0/8mm Betongrus	Modtaget den 06-07-2024	Prøve slut 06-07-2024
Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Produktbetegnelse Søsand	Reference	ID KSG
	Objekt	Registreret af	Mærkning Halvårlig kontrol
		Udtaget af	


Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning			
			

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,677	D50	0,488	D60/D10 (U-tal)	4,0
D10	0,168				

 Min- Max- Målt Sigte-
 værdi værdi værdi serie


Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 18-07-2024



ANN Adsbøl, Laborant
 Elektronisk signatur