

ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Leverandør	Varedeklaration 1007846-1237-1	Dato for prøveudtagning 11-08-2021	Prøve start
	Produkt filtergrus	Modtaget den 13-08-2021	Prøve slut
Produktionssted Sellebjerg Grusgrav Vængevej 4 5771 Stenstrup	Produktbetegnelse sorteret, vasket og blandet bakkemateria	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af Ken	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning EN933-1 Vand (%)	5,8		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	1,083	D50	0,743	D60/D10 (U-tal)	5,9
D10	0,184				


Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	-------------	-------------

	100	63
	100	31,5
85	100	16
85	99	8
70	98	4
50	90	2
30	75	1
	41	0,5
5	23	0,25
0	10	0,125
0,0	3,0	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Odense 30-11-2021



Mikkel Svendsen, Laborant
Elektronisk signatur