

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1010961-1235-1	Dato for prøveudtagning 31-10-2024	Prøve start
Produktionssted Brylle Grusgrav Humlekrogen, 5690 Tommerup	Produkt Fyld ab. Lagune	Modtaget den 25-11-2024	Prøve slut
	Produktbetegnelse uharpet bakkemateriale suget under vand	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af Hans	
		Udtaget af Hans	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	4,4		


Kornstørrelsesfordeling gnf. %

D60	0,415	D50	0,359	D60/D10 (U-tal)	2,8
D10	0,149				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------


100	31,5
100	22,4
100	16
98	8
96	4
95	2
91	1
75	0,5
30	0,25
5	0,125
1,6	0,063

Sigte (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8	16	22,4	31,5
målt gnf. %	1,6	5	30	75	91	95	96	98	100		



Bemærkning

Sted og dato
Odense 29-11-2024



Mikkel Svendsen, Laborant
Elektronisk signatur