

## ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>1009791-1237-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>01-11-2024</b>	Prøve start
	Produkt <b>Fyld ab. skrænt</b>	Modtaget den <b>01-11-2024</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Sellebjerg Grusgrav Vængevej 4 5771 Stenstrup</b>	Produktbetegnelse <b>uharpet bakkemateriale</b>	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Udtaget af <b>Michael</b>	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	<b>9,2</b>		
--	------------	--	--


### Kornstørrelsesfordeling gnf. %

D60	0,336	D50	0,240	D60/D10 (U-tal)	5,3
D10	0,064				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------


100	31,5
100	22,4
100	16
98	8
94	4
90	2
85	1
75	0,5
52	0,25
23	0,125
9,9	0,063

Sigte (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8	16	22,4	31,5
målt gnf. %	9,9	23	52	75	85	90	94	98	100	100	



Bemærkning

Sted og dato  
**Odense 06-11-2024**



**Mikkel Svendsen, Laborant**  
Elektronisk signatur