

Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1009345-1115-1	Dato for prøveudtagning 05-02-2025	Prøve start
	Produkt Kabelsand	Modtaget den 07-02-2025	Prøve slut
Produktionssted Siem Grusgrav Siem Skovvej 18 9575 Terndrup	Produktbetegnelse Sorteret og vasket bakkemateriale	Reference ID	
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af Rom	


Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning TERMISK RESISTIVITET ((K*m)/W)			

Kornstørrelsesfordeling gnf.%

D60	0,494	D50	0,437	D60/D10 (U-tal)	2,6
D10	0,187				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	100	16
100	100	11,2
100	100	8
100	100	5,6
100	100	4
97	2	
87	1	
61	0,5	
17	0,25	
3	0,125	
9,0	0,5	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Århus 11-02-2025

Hanne Boye-Nielsen, Laborant

Elektronisk signatur