



Leverandør NCC Industry RN Sten og Grus Stamholmen 225	Varedeklaration 100013-1322 - 3 - ---	Fra dato 2023-11-08	Erstatter 2023-01-12
Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produkt KABELSAND		
	Produktbetegnelse Kabelsand		
	Produktbetegnelse Kabelsand		


Egenskab / prøvemethode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10 3,0
D50

Min- Max- Middel Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
99	100	99	4
			2
			1
			0,5
			0,25
			0,125
0,0	3,0	1,0	0,063



Bemærkning

Termisk resistivitet = Max 0,8K*m/W

Ulla Hansen, Laborant