



Varedeklaration  
1000013-1322 - 4 - ---

Produkt  
Kabelsand

Produktionsbeskrivelse  
Kabelsand

Dekl.dato  
2025-07-04

## Statistikskema

Leverandør  
**NCC Industry**  
**Avedøre Sten & Grus**  
**Stamholmen 225**  
  
Produktionssted  
**Avedøre Sten & Grus**  
**Stamholmen 225**  
**2650 Hvidovre**

2025-01-01 - 2025-12-17

Side 1(1)

| Gennemfald (%) vægt           |            |       |      |     |     |     |     |     |     |     | U-tal     |
|-------------------------------|------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| Sigteserie                    | 0,063      | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 4   | 5,6 | 8   |     | D60 / D10 |
| Middelværdi - varedeklaration | 0,7        | 10    | 39   | 74  | 92  | 98  | 99  | 100 | 100 |     |           |
| Max værdi - grænselinie       | 3,0        |       |      |     |     |     | 100 | 100 | 100 |     |           |
| Min værdi - grænselinie       | 0,0        |       |      |     |     |     | 99  | 100 | 100 |     |           |
| Prøve nr                      | Dato       | %     | %    | %   | %   | %   | %   | %   | %   | %   | %         |
| 5252275                       | 2025-12-01 | 0,1   | 3    | 43  | 91  | 98  | 100 | 100 | 100 | 100 | 2,3       |
| 5252211                       | 2025-11-21 | 0,1   | 3    | 46  | 92  | 98  | 99  | 100 | 100 | 100 | 2,2       |
| 5251991                       | 2025-10-20 | 1,4   | 16   | 67  | 95  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2,4       |
| 5251948                       | 2025-10-08 | 0,1   | 3    | 47  | 90  | 96  | 99  | 100 | 100 | 100 | 2,2       |
| 5251683                       | 2025-08-31 | 1,0   | 13   | 59  | 94  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2,3       |
| 5251656                       | 2025-08-25 | 1,4   | 21   | 68  | 93  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2,5       |
| 5251516                       | 2025-07-29 | 1,1   | 14   | 60  | 93  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2,3       |
| 5251347                       | 2025-07-04 | 0,2   | 8    | 66  | 92  | 98  | 99  | 100 | 100 | 100 | 1,8       |
| 5251139                       | 2025-06-06 | 0,3   | 8    | 62  | 94  | 99  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,9       |
| 5251072                       | 2025-05-28 | 0,3   | 7    | 60  | 95  | 99  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,9       |
| Middelværdi                   |            | 0,6   | 10   | 58  | 93  | 99  | 100 | 100 | 100 | 100 | 2,2       |
| standardafvigelse             |            | 0,6   | 6,2  | 9,2 | 1,7 | 1,3 | 0,5 |     |     |     | 0,2       |
| Største værdi                 |            | 1,4   | 21   | 68  | 95  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2,5       |
| Mindste værdi                 |            | 0,1   | 3    | 43  | 90  | 96  | 99  | 100 | 100 | 100 | 1,8       |
| Antal analyse prøver          |            | 10    |      |     |     |     |     |     |     |     | 10        |

Bemærkning

Sted og dato  
Avedøre 2025-12-17

**NCC Industry A/S**  
**Laboratorie: Avedøre**  
**Stamholmen 225**  
**2650 Hvidovre**

Besøgsadresse  
  
Hovedkontor

Telefon nr  
36780500  
Fax nr

Org.nr  
  
MVA nr

Email  
linda.terkelsen@ncc.dk  
Internetadresse  
www.tilslag.dk

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder  
Elektronisk signatur