

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000013-1322-4	Dato for prøveudtagning 21-11-2025	Prøve start 21-11-2025
	Produkt Kabelsand	Modtaget den 21-11-2025	Prøve slut
Produktionssted Avedøre Sten & Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Kabelsand	Reference	ID ASG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 20 dags kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning TERMISK RESISTIVITET ((K*m)/W) [EA]	0,582		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60 0,326 D50 0,272 D60/D10 (U-tal) 2,2
D10 0,145

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
99	100	100	4
		99	2
		98	1
		92	0,5
		46	0,25
		3	0,125
0,0	3,0	0,1	0,063

Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 27-11-2025
Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur