

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000013 - 1323-4	Dato for prøveudtagning 10-12-2025	Prøve start 10-12-2025
	Produkt Kabelsand	Modtaget den 10-12-2025	Prøve slut
Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Produktbetegnelse Kabelsand	Reference	ID Kaj 55
	Objekt	Registreret af	Mærkning Kabelsand B395 520-AA 1104T (20 dgs)
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning TERMISK RESISTIVITET ((K*m)/W) [EA]	0,742		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60 0,377 D50 0,318 D60/D10 (U-tal) 2,5
D10 0,150

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
99	100	99	4
		95	2
		89	1
		81	0,5
		38	0,25
		3	0,125
0,0	3,0	0,1	0,063

Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Fugt: 7,83 %

Sted og dato

Avedøre 17-12-2025
Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur