

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007876-1237-1	Dato for prøveudtagning 08-07-2021	Prøve start
	Produkt 0/16 mm Rabatgrus	Modtaget den 09-07-2021	Prøve slut
Produktionssted Sellebjerg Grusgrav Vængevej 4 5771 Stenstrup	Produktbetegnelse Blandede grusgravsmaterialer	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af Ken	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	4,0		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	3,846	D50	1,834	D60/D10 (U-tal)	28,9
D10	0,133				

 Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	45
100	100	100	31,5
100	100	100	22,4
	97	16	
	75	8	
	61	4	
20	45	51	2
		43	1
		33	0,5
		20	0,25
		9	0,125
2,0	11,0	4,9	0,063



Bemærkning

Kenn blander noget mere i produktet som er større end 2 mm, Der kommer en ny prøve til analyse på laboratoriet. //Carcla 13-07-2021

Sted og dato

Odense 30-11-2021



Mikkel Svendsen, Laborant

Elektronisk signatur