

Stenmateriale	Side 1 af 1
----------------------	-------------

Leverandør	Varedeklaration 1009345-1115-1	Dato for prøveudtagning 28-05-2024	Prøve start
	Produkt Kabelsand	Modtaget den 29-05-2024	Prøve slut
Produktionssted Siem Grusgrav Siem Skovvej 18 9575 Terndrup	Produktbetegnelse Sorteret og vasket bakkemateriale	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Udtaget af Siem	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	4,2		
TERMISK RESISTIVITET ((K*m)/W)	0,66		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%


D60	0,443	D50	0,383	D60/D10 (U-tal)	2,8
D10	0,160				

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	16
100	100	11,2
100	100	8
100	100	5,6
100	100	4
100	100	2
94	1	
70	0,5	
28	0,25	
3	0,125	
9,0	0,5	0,063



Bemærkning

 Sted og dato
Århus 03-06-2024

Anna Sofie Jeppesen, Laborant
 Elektronisk signatur