


ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007989-1245-1	Dato for prøveudtagning 24-08-2023	Prøve start
Produktionssted Koledhus Grusgrav Koledhusvej 5853 Ørbæk	Produkt 0/16mm Støbemix	Modtaget den 25-08-2023	Prøve slut
	Produktbetegnelse Sorteret knust og blandet bakkemateriale	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Analyseret af Kim	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	2,2		

Kornstørrelsesfordeling gnf. %

D60	4,739	D50	2,869	D60/D10 (U-tal)	14,1
D10	0,335				



Bemærkning

Sted og dato
Odense 29-08-2023

Mikkel Svendsen

Mikkel Svendsen, Laborant
Elektronisk signatur