

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 100020-1245-1	Dato for prøveudtagning 18-06-2020	Prøve start
	Produkt 0/8mm Stigrus m. Skærver	Modtaget den 19-06-2020	Prøve slut
Produktionssted Koledhus Grusgrav Koledhusvej 5853 Ørbæk	Produktbetegnelse Blandede materialer	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af Kim	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	6,4		
Knusningsgrad			
Totalt knust (Ctc), > 90 % overflader knust	87		
Delvist knust (Cc), > 50% overflader knust	89		
Delvist runde (Cr), < 50% overflader knust	11		
Totale runde (Ctr), > 90% overflader runde	11		
DS/EN 933-9 Methylenblå (MB) (g/kg)	1,67		3,0


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%


D60	1,600	D50	1,072	D60/D10 (U-tal)	14,4
D10	0,111				

 Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

90	100	100	16
90	100	100	8
68	100	89	4
55	85	68	2
37	67	49	1
25	47	31	0,5
15	37	17	0,25
10	27	11	0,125
7,0	20,0	7,0	0,063



Bemærkning

 Sted og dato
Odense 15-02-2021

Mikkel Svendsen, Laborant
 Elektronisk signatur