

Leverandør	Varedeklaration	Fra dato	Erstatter
NCC Industry	1000013-1322 - 5 - ---	2026-02-10	2025-07-04
Avedøre Sten & Grus	Produkt		
Stamholmen 225	KABELSAND		
Produktionssted	Produktbetegnelse		
Avedøre Sten & Grus	Kabelsand		
Stamholmen 225	Produktbetegnelse		
2650 Hvidovre	Kabelsand		

Egenskab / prøvemethode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi


EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10

D50

Min- Max- Middel Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
98	100	100	5,6
80	100	99	4
		92	2
		85	1
		74	0,5
		39	0,25
		10	0,125
0,0	7,0	3,0	0,063



Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur

Bemærkning

Der henvises til DS 475 og DS/EN 13242
U-tal under 3
Termisk resistivitet = Max 0,8K*m/W