

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1009345-1115-1	Dato for prøveudtagning 19-02-2026	Prøve start
	Produkt Kabelsand	Modtaget den 19-02-2026	Prøve slut
Produktionssted Siem Grusgrav Siem Skovvej 18 9575 Terndrup	Produktbetegnelse Sorteret og vasket bakkemateriale	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Udtaget af Keld	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			
Vand (%)	3,4		
TERMISK RESISTIVITET ((K*m)/W)	0,59		0,8


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,452	D50	0,395	D60/D10 (U-tal)	2,7
D10	0,169				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	100	16
100	100	11,2
100	100	8
100	100	5,6
100	100	4
100	100	2
92	1	
68	0,5	
24	0,25	
2	0,125	
9,0	0,1	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Århus 20-02-2026

Mikkel Svendsen

Mikkel Svendsen, Laborant
Elektronisk signatur